

*A Dalkia szerint túlméretezett az erőmű*

# Pörög a kórházi gázmotorügy



Záprelné Argai Katalin: sem gazdasági, sem környezetvédelmi szempontból nem tartjuk indokoltnak a távhőellátás részleges kiváltását

## Győri Tükör-információ

- Ha jól tudjuk, jelenleg a Dalkia Zrt. üzemelteti a Petz kórházban működő gőzkazánokat. Amikor elkezdődtek a tárgyalások a beruházó és a kórház között, Önökkel miről tárgyalt az egyik, vagy a másik fél, egyáltalán megkeresték-e önöket?
- A beruházó és a kórház közötti tárgyalási folyamat a Dalkia Energia Zrt. bevonása nélkül történt, hivatalos tájékoztatás a tárgyalásokról hozzánk nem érkezett.
- A beruházó állítása szerint az új rendszer teljes mértékben kiváltja a régi és rossz hatásfokú kazánokat. Valóban régi és rossz hatásfokú kazánokról beszélünk?
- A Dalkia Energia Zrt. a kórház vezetőségének kérésére 2000. végén az akkori kor igényeinek megfelelő gőzkazánt telepített, illetve

**Március 19-i lapszámunkban foglalkoztunk a győri Petz kórházban hamarosan megépülő gázmotoros erőművel, s akkor pró és kontra hallgattuk meg a beruházó, illetve a Győri Hőszolgáltató és a többszöri fellebbezést benyújtó Reflex Környezetvédő Egyesület véleményét. Most egy újabb szereplő – Záprelné Argai Katalin győri üzemeltetési vezető – nyilatkozott a beruházással, annak körülményeivel kapcsolatban.**

a korábbi két gázegőt lecserélte korszerű, alacsonyabb emissziójú egőkre. Az újonnan telepített kazán a kórházi sterilizáló 10 báros gőzigényét elégíti ki. A rendszer a jelenlegi elvárásoknak is maradéktalanul megfelel, a füstgáz kibocsátásának mértéke a környezetvédelmi határértékek alatti tartományban van.

- A Dalkia Energia Zrt.-nek élő szerződése van a kórházzal. Ez milyen futamidőre szól, és mit vállalnak benne? A kórház felbontja a szerződést önökkel, vagy csak a lejáratú idő után egyszerűen nem hosszabbítja meg?

- A kórház és a Dalkia közötti szerződés 2010. október 31-ig érvényes, és a kórház számára szükséges technológiai gőzellátás biztosításáról szól. Mivel a fűtést és a használati melegvíz-ellátást a helyi távhőszolgáltató biztosítja, nem volt indokolt egyéb szolgáltatást bevonni társaságunk részéről, hiszen a jelenlegi távhőszolgáltató rendszer úgynevezett „tisza energiát”, vagyis nem környezetterhelő energiát állít elő a kórház számára.

- Önök mit tudnak a kórház és a beruházó között kötött szerződésről? Ismereteink szerint a Petz Energo Kft. által létesített és üzemeltetett gázmotorral a 15 éves futamidő alatt jelenértéken közel

1 milliárd forintot takarít meg a kórház. Egy a győri képviselőkhöz is eljuttatott tájékoztatójában a beruházó azt írja, hogy a fejlesztés és az üzemeltetés költsége nem terheli a kórházat és a megyei önkormányzatot sem. Hogyan látják ezt a kérdést?

- Tudomásunk szerint a beruházó terve, hogy saját finanszírozással végzi a beruházást, hiszen csak így maradhat az ő tulajdonában a telepített gázmotor, valamint a megtermelt villamos energia támogatott árbevétele! Miután 1995 óta jelen vagyunk a kórház energiaszolgáltatásában, biztosan állíthatjuk, hogy a beruházó által tervezett gázmotor túlméretezett a kórház igényeihez képest. Társaságunk 2008-ban műszaki korszerűsítési javaslatot készített a kórház számára, melyet eljuttattunk a megyei elnök, alelnökök, főjegyző és természetesen a kórház vezetése számára is. Számításaink szakmai háttértámogatást nyújtottak volna egy, ebben az esetben kötelező közbeszerzési eljárás indításához.

- Ugyancsak a képviselőknek eljuttatott tájékoztatóban olvastuk, hogy a kórház hőigényének nagy részét a hőhordozó halmazállapota és hőmérséklete miatt távhővel nem lehet kielégíteni, ezért jelenleg alacsony hatásfokú, elhasználódott gáztüzelésű

kazánokat használnak a hőigény biztosítására. Mint írják ennek kiváltása a gázmotorral közvetlen gazdasági érdek. Valóban ennyire gazdaságtalanok a gáztüzelésű kazánok?

- A kórház fűtési és használati melegvíz igényét jelenleg az ország egyik legjobban üzemelő, legolcsóbb távhőszolgáltatója látja el, szintén gázmotorral kombináltan. Tudomásunk szerint semmilyen probléma nem merült fel a kórház részéről a hőigényének biztosítása során. Mint az imént is említettük, a jelenleg működő berendezések hatásfoka maradéktalanul megfelel a szakmai és környezetvédelmi elvárásoknak.

A kórház vezetése a jelenlegi energia felhasználásának további korszerűsítésére vonatkozóan 2008-ban ajánlatot kért társaságunktól, melyre válaszul a Dalkia elkészítette és a kórház vezetősége számára átnyújtotta szakmai ajánlatát. A korszerűsítés, illetve a hozzá kapcsolódó tendereljárás azonban közbeszerzési kötelezettség hatálya alá esik, melyre vonatkozó igényünket eljuttattuk a kórház vezetőségéhez. Mivel kérésünknek a kórház nem tett eleget, 2009. március 13-án benyújtottuk jogorvoslati kérelmünket a Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

## A BEJÁRATI AJTÓK ÚJ GENERÁCIÓJA!

ACÉLSZERKEZETŰ BIZTONSÁGI AJTÓK MABISZ-ENGEDÉLLEL.  
RENDELHETŐ FA- ÉS MŰANYAG BORÍTÁSSAL, TÖBBFÉLE SZÍNEN ÉS TÍPUSBAN!



VÉGKIÁRUSÍTÁS

GYŐR, BARTÓK B. u. 1.

(AZ UDVARBAN)

NYITVA: H-P: 9-17H, SZO: 9-13H

TEL.: 70/984-2751

49 900 Ft + áfától